

体育馆中央空调及通风设备采购项目

更正公告（一）

致：各潜在投标人

一、体育馆中央空调及通风设备采购项目（项目编号：ZHGX-2022-037）招标文件变更内容通知如下：

序号	澄清内容	原招标文件内容	变更后招标文件内容
1	投标文件递交截止日期、开标日期	投标文件递交截止日期：2022 年 8 月 9 日上午 9:00（北京时间）。 开标日期：2022 年 8 月 9 日上午 9:00（北京时间）	投标文件递交截止日期： 2022 年 8 月 17 日上午 9:00（北京时间）。 开标日期： 2022 年 8 月 17 日上午 9:00（北京时间）
2	招标文件 第二章招标内容及要求 序号 1 体育展馆专用冷源设备	技术参数及性能、配置 4、名义制冷输入总功率 $\leq 90.0\text{KW}$ ； （小于为优，大于为负偏离）； 5、名义制热输入总功率 $\leq 91.0\text{KW}$ ； （小于为优，大于为负偏离）； 8、综合能效系数 IPLV（C） ≥ 4.4 ， 提供国家认可实验室出具的测试报告。 （大于为优，小于为负偏离）； 9、压缩机采用涡旋式EVI喷气增焓压缩机。提供厂家公开发行业样本介绍证明。（其它形式视为负偏离）； 10、单台模块机组占地面积不超过 5.0 m^2 ，以节省安装空间。提供厂家公开发行业样本介绍证明。（大于视为负偏离）；	技术参数及性能、配置 4、名义制冷输入总功率 $\leq 100.0\text{KW}$ ； （小于为优，大于为负偏离）； 5、名义制热输入总功率 $\leq 100.0\text{KW}$ ； （小于为优，大于为负偏离）； 8、综合能效系数 IPLV（C） ≥ 4.0 ， 提供国家认可实验室出具的测试报告。 （大于为优，小于为负偏离）； 9、压缩机采用涡旋式EVI喷气增焓压缩机 或者旋涡式压缩机 。提供厂家公开发行业样本介绍证明。（其它形式视为负偏离）； 10、单台模块机组占地面积不超过 6.5 m^2 ，以节省安装空间。提供厂家公开发行业样本介绍证明。（大于视为负偏离）；

招标文件中凡涉及上述条款的内容，请按上述变更后的内容执行，其他内容不变。

二、发布公告的媒介

在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/index.shtml>)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 (<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>)、中国采购与招标网 (www.chinabidding.com.cn)、南宁学院 (www.nnxy.cn)、上海正弘建设工程顾问有限公司 (www.zhenghong.net.cn) 网上发布。

三、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

招标人名称：南宁学院

地址：广西南宁市邕宁区龙亭路 8 号

联系人：林老师

联系方式：0771-5900815

2. 招标代理机构信息

招标代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

地 址： 南宁市青秀区东葛路 163 号绿地中央广场 B1 栋 9 层

邮 编： 530022

联 系 人： 陈琴

电 话： 0771-2026629、17776658009

传 真： 0771-2026628

电 子 邮 箱：zhgxfgs@163.com

招标人：南宁学院

招标代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

2022 年 8 月 1 日